


Fiche 1.1 : C₃

Installatie van een **toestel type C₃***.

Een toestel type C₃* is een toestel type C dat met behulp van verticale concentrische of parallelle kanalen wordt aangesloten op een eindstuk dat tegelijkertijd de verbrandingslucht toevoert en de rookgassen naar buiten afvoert.



Figuur 11.1

VERPLICHT

v1: Reinig vooraf grondig de bestaande koker die u wenst te gebruiken.

v2: Het afvoerkanaal mag worden aangebracht in een koker of schoorsteen die vroeger gebruikt werd voor het afvoeren van de rookgassen van toestellen met gasvormige (aardgas, propaan), vloeibare (stookolie) of vaste (kolen, hout, pellets) brandstoffen of in een andere dichte koker.

v4: Vooraleer de koker te gebruiken om luchttoevoer en/of rookgasafvoerkanalen in te plaatsen, de goede bouwkundige staat van deze koker nagaan en nagaan of de luiken en openingen zijn afgedicht.

v6: De koker moet voldoende brandweerstand hebben tegenover de buiten de koker gelegen ruimtes. Dit kan nagegaan worden aan de hand van de gebruikte materialen:

- baksteen minstens een halve steen dikte
- stenen en betonnen schoorsteenpotten
- koker in vezelcement
- bestaand rookgasafvoerkanaal in metaal

v12: Monteer luchttoevoerkanaal(en), rookgasafvoerkanal(en) en bijhorende eindstuk conform de installatievoorschriften van de fabrikant.

v14: Ondersteun de onderzijde van elke tubering zodat het gewicht van de tubering en de bijhorende terminal door de ondersteuning gedragen wordt.

v15: Veranker het kanaal of de kanalen, op afstanden opgegeven in de voorschriften van de fabrikant, door middel van een beugel in de wand van die koker, zodat het gewicht van het kanaal gelijkmatig verdeeld wordt.

v18: Zorg voor een degelijke bevestiging van het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen in het eindstuk of de dakdoorvoer.

v23: Zorg voor een goede waterafdichting tussen de doorgang van de afvoer- en/of toevoerkanalen en het dak of het uiteinde van de schoorsteen (o.a. deksteen).

v24: Het rookgasafvoerkanalen moet gedimensioneerd

worden conform de installatievoorschriften van de fabrikant of, bij het ontbreken van deze informatie, conform de norm NBN B61-002 of berekend volgens de norm NBN EN 13384-1.

v26: Het aansluitkanaal voor de rookgasafvoer (kanaal tussen de afvoerstomp van het toestel en het rookgasafvoerkanalen) of het buitenste kanaal van een concentrisch verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoersysteem moet in de opstellingsruimte uit metaal vervaardigd zijn of aan de buitenzijde bekleed zijn met metaal tot in de koker.

v27: Bij een individuele rookgasafvoer in overdruk moet gelijktijdig aan volgende voorwaarden worden voldaan:

- het aansluit- en afvoerkanalen zijn minstens van drukklasse "P"
- de werkelijke druk tussen aanzuig en afvoer van het toestel moet groter zijn dan het drukverlies in het systeem (verbrandingsluchttoevoer, terugslagklep, rookgasafvoer, terminal)

v33: Metalen rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen dienen onderaan verbonden te worden met de equipotentiaalverbinding (aarding) van het gebouw.

v43: De luchtinlaatopeningen van het eindstuk moeten minstens 0,30 m boven het dakvlak of het schoorsteenvlak gelegen zijn om hinder door sneeuw of regenwater te voorkomen.

v60: Verbind, via een sifon, de condensafvoer van het condensatietoestel met het binnenrioleringsstelsel van het gebouw; maak de verbinding op een plaats waar geregeld afvalwater door dit rioleringsstelsel stroomt.

VERBODEN

n1: In de koker mogen naast de rookgasafvoerkanalen en toevoerkanalen voor verbrandingslucht geen andere leidingen of kabels aangebracht worden. Dit geldt niet voor concentrische luchttoevoer- en rookgasafvoerkanalen.